

山东众音化学科技有限公司
污水总氮检测分析报告单

| | | | |
|---|--------------|------|---------|
| 取样日期 | 2024.12.9 | | |
| 取样地点 | 污水总排口 | | |
| 执行标准 | GB15581-2016 | 标准限值 | ≤50mg/L |
| 检测结果 | 37.72 mg/L | | |
| 结论 | 合格 | | |
| 分析人 | 牛晓芳 | | |
| 复核人 | 肖琳 | | |
| 备注： 检测类别：污水 检测项目：总氮 分析方法及依据：HJ636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 检出限：0.05mg/L | | | |

