

山东众音化学科技有限公司  
污水总氮检测分析报告单

|                                                                                                             |              |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|
| 取样日期                                                                                                        | 2025. 3. 30  |      |         |
| 取样地点                                                                                                        | 污水总排口        |      |         |
| 执行标准                                                                                                        | GB15581-2016 | 标准限值 | ≤50mg/L |
| 检测结果                                                                                                        | 38.5 mg/L    |      |         |
| 结论                                                                                                          | 合格           |      |         |
| 分析人                                                                                                         | 刘萍           |      |         |
| 复核人                                                                                                         | 肖强           |      |         |
| <div>备注：<br/>检测类别：污水<br/>检测项目：总氮<br/>分析方法及依据：HJ636-2012 水质 总氮的测定<br/>碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法<br/>检出限：0.05mg/L</div> |              |      |         |

